



16.4.2024

**הנדון: הזמנה להציע הצעות מספר 03-24 – לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים של מערכות מיזוג אוויר באורנים
הודעה מספר 1 – מענה לשאלות הבהרה**

1. בהתאם להוראות המכרז שבנדון ("המכרז"), להלן יובאו שאלות הבהרה אשר הוגשו ביחס למכרז והמענה שנתן בגינן.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המציעים.
3. כל ההבהרות השינויים והתיקונים במסמך זה וכן בנוסח המכרז המעודכן שפורסם באתר המכללה במקביל לפרסום הודעה זו, יחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

מס' סידורי	מסמך	סעיף	פירוט השאלה	מענה
	כללי	כללי	במסמכי המכרז לא נכתב על איזה מערכות מיזוג אוויר מדובר, האם מזגנים מפוצלים, או מערכות VRF או מערכות קירור מים (ציילרים). לכל אחד מהנ"ל יש פרק נפרד במחירון דקל.	כל המזגנים מפוצלים מ-1 כ"ס עד 6 כ"ס.